

Rețelele publice de apă și canalizare

Rețeaua publică de alimentare cu apă

Rețeaua publică pentru alimentarea cu apă, denumită și rețeaua de distribuție, reprezintă partea din sistemul public de alimentare cu apă alcătuită din conducte, armături și construcții anexe care asigură distribuția apei la toți utilizatorii. Limita rețelei publice de alimentare cu apă este contorul de branșament, respectiv aparatul de măsurare a volumului de apă consumat de utilizator, care se montează pe branșament între două vane/robinete, la limita proprietății utilizatorului, fiind ultima componentă a rețelei publice, în sensul de curgere a apei potabile.

Rețeaua publică de alimentare cu apă este amplasată de regulă pe domeniul public. În cazul în care condițiile tehnico-economice sunt avantajoase, rețeaua publică de alimentare cu apă poate fi amplasată, cu acordul deținătorilor pe terenuri private.

Nu constituie rețele publice:

rețelele de distribuție aferente unei singure clădiri de locuit, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane fizice, sau juridice; rețele de distribuție aferente unei incinte proprietate privată pe care se află mai multe locuințe despărțite de zone verzi și alei interioare private;

rețele de distribuție aferente unei platforme industriale, în care drumurile de acces și spațiile verzi sunt proprietate privată, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane juridice.

Rețeaua publică de canalizare

Rețeaua publică de canalizare este partea din sistemul de canalizare compusă din canale colectoare principale, colectoare secundare, canale de serviciu și construcții anexe, prin care se colectează, transportă și evacuează apele la canalizare.

Limita rețelei publice este căminul de racord, inclusiv acest cămin.

Rețeaua publică de canalizare se amplasează, de regulă, pe domeniu public. În cazul în care condițiile tehnico-economice sunt avantajoase, rețeaua publică de canalizare poate fi amplasată, cu acordul deținătorilor pe terenuri private.

Aquabis ca operator al sistemului public de canalizare trebuie să asigure continuitatea evacuării apelor colectate de la toți utilizatorii. Întreruperea evacuării apelor uzate de la canalizare poate interveni numai în cazuri de forță majoră. În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute mai sus, Aquabis va asigura exploatarea, întreținerea și repararea rețelelor publice, în conformitate cu instrucțiunile tehnice specifice, pe baza unui program anual de revizii tehnice, reparații curente și capitale, modernizări și investiții. Aquabis ține la zi documentația tehnică completă a sistemului de canalizare, care va cuprinde planurile rețelei conform proiectului de realizare a acestuia și cu fiecare modificare, astfel încât să poată fi cunoscute în orice moment istoricul sistemului și situația existentă în teren.

La solicitarea utilizatorului, Aquabis intervine pentru asigurarea continuității funcționării rețelei publice de canalizare; în cazul în care obturarea s-a produs ca urmare a exploatării necorespunzătoare a instalațiilor de către utilizatori, cheltuielile vor fi suportate de aceștia.

Aquabis nu răspunde pentru neîndeplinirea serviciului, în cazurile de forță majoră, precum și în cazul ploilor torențiale care duc la depășirea capacității proiectate de preluare la canalizare a debitelor.

Aquabis are obligația de a reface locul unde a intervenit pentru reparații sau execuția unei lucrări noi, la un nivel calitativ corespunzător, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării.

În cazul în care este necesară întreruperea evacuării apelor uzate în rețeaua de canalizare publică, ca urmare a efectuării unor lucrări solicitate de utilizator, acestea se vor putea executa numai pe baza unui proiect întocmit de agenți economici autorizați și însușit de Aquabis. Data, perioada de întrerupere a evacuării apelor uzate și cheltuielile ocazionate de manevrele necesare în rețeaua publică vor fi stabilite de comun acord cu operatorul serviciilor de canalizare.

Aquabis execută un program anual de verificare și curățare periodică a rețelei publice de canalizare.

În cazul în care se constată producerea sistematică de inundații în anumite puncte ale rețelei publice de canalizare Aquabis împreună cu consiliile locale vor lua măsuri de redimensionare a conductelor rețelei publice de canalizare, multiplicare și/sau re poziționare a gurilor de scurgere colectare. Curățarea rigolelor și grătarelor, pentru asigurarea scurgerii apelor rezultate din topirea zăpezilor, se va asigura prin grija consiliilor locale, în conformitate cu prevederile legale.